

库区日常安全检查清单

序号	项目	检查内容	是否合格	整改情况
1	消防设施	1、设备报警。 2、每120 m ² 设3~4台灭火器、重点部位须设置消防栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。 3、消防器具、设施配置应符合要求，数量充足、位置合理、性能可靠。 4、消防设施、器材由专人管理、负责检查、维修、保养或更换。 5、库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道严禁堆放物品。 1、醒目位置悬挂消防安全标志牌。		
2	库区库房	1、通风、温湿度管理：库内有温度计、商品堆垛用垫木架，正确采取开启、关闭门窗、通风措施。 2、翻仓并垛：渗漏、外包装破损及有问题的桩头需及时翻移、更换包装和处理。 3、库内卫生：清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置。		
3	库区管理	1、库区铺设地下电缆，地面无明线。 2、库房内照明等是否防爆。 3、库房内不准设置移动式照明灯具，照明灯具下方不得堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5m。 4、禁止电线乱拉乱接，不准使用电炉、电烙铁等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。 5、用电线路、设备必须有可靠的漏电、触电等保护装置。		
4	安全用电	1、车辆运输人员必须持有有效的证件上岗。 2、机动车辆进入库区必须安装防火罩。 3、装卸结束后应当对库区、库房进行检查，确认安全后方可离人。		
5	装卸管理	1、确定一名主要负责人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。 2、定期进行安全检查和训练活动，并有记录。		
6	安全管理	3、仓库保管员应熟悉储存物品的分类、性质，保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的使用和维护保养方法。		

在“企业主体责任清单”模块中点击“生产安全事故”下方区域，再点击“新增事故信息”按钮即可填写事故相关信息，如果企业未发生生产安全事故信息则不填写。

