



编 号	南防雷检[2023]0344 号
本报告页数	共 肆 页

雷电防护装置 检测技术报告



受 检 单 位：南充市粮油购销储运公司

受检单位地址：南充市顺庆区平步街9号

受检单位电话：赵猛 15908272121

检 测 时 间：2023 年 5 月 10 日

有 效 期：2023 年 5 月 10 日至 2023 年 11 月 9 日

检 测 机 构：南充市气象防灾减灾中心



爆炸火灾危险场所雷电防护检测技术报告

NO:南防雷检[2023]0344 号

项目概况	委托单位：南充市粮油购销储运公司				
	项目名称：油罐雷电防护装置检测				
	项目地址：南充市顺庆区平步街9号				
	联系人：赵猛		联系方式：159 0827 2121		
检测单位概况	检测单位：南充市气象防灾减灾中心				
	资质证书	雷电防护装置检测资质证（甲级）		证书编号：1222017024	
		检验检测机构资质认定证书		证书编号：172309250498	
	项目负责人：苟林宝		技术负责人：刘洪英		联系方式：0817—2569699
仪器设备	仪器名称	型号	编号	有效期限	检测方法
	接地电阻测试仪	4102A	E8139883	2023年11月20日	三极法
	等电位测试仪	SG3050	18190203	2024年3月20日	四线法
	——	——	——	——	——
	——	——	——	——	——
检测依据	GB/T 32937-2016 《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》				
检测结果	符合				
本次检测时间					
2023年5月10日					
下次检测时间					
2023年11月9日以前					
天气：阴		温度：21℃	相对湿度：70%		
检测员：刘大为 郭生		复核人：陈松	批准人：刘洪英		
备注：					