


安全 检查 记录

检查时间	2023年5月9日	被检查单位或业主	金信科		
检查部位或内容	各储粮仓区域消防安全 安全生产 安全用电 药品库安全				
对被检查单位提出意见或要求	1.各储粮仓区域严禁烟火, 严禁吸烟; 2.抓好本科室安全生产工作, 加强对科室员工安全教育, 规范熏蒸作业等各项工作操作规程、作业程序, 严禁违章违规作业, 高空作业时按要求做好个人安全防护措施, 必须系安全带、戴安全帽; 3.安全用电, 严禁违章违规用电; 4.各储粮仓区域严禁堆(存)放易燃易爆危险品、易燃杂物; 5.加强对药品库安全管理和检查, 严格落实“双人双锁”管理制度, 严格药品领、用审批制度; 6.各仓仓外配电箱箱门应随时保持关闭锁好状态, 防止雨水打湿箱内线路发生人员触电及其他不确定触电事故发生; 7.各仓保管员应爱护各自保管仓区域配备的消防设施设备, 严禁擅自挪为它用或人为损坏, 发现丢失或损坏应及时报告公司; 8.每天下班后要对各自保管仓进行安全自查, 及时关闭仓内外电源, 拔下不用电设备插头, 清除易燃杂物, 及时关闭配电箱门并锁好, 及时清除易燃杂物, 发现隐患及时报告, 及时整改。				
储粮区安全生产检查清单					
序号	检测项目	检查内容	检查结果		隐患问题
			是	否	
1	仓房主体	1 仓房墙壁、地面有无裂缝, 地面有无沉降;		✓	
		2 门窗及控窗机构有无损坏;		✓	
		3 梯步、护栏等附属设施是否完好, 金属部件有无锈蚀、断裂;	✓		
		4 仓顶是否有漏水;	✓	✓	
2	消防管理	5 室外消火栓是否完好, 水压是否正常;	✓		
		6 消火栓箱内消防水带是否完好, 枪头、扳手有无损坏、丢失;	✓		
		7 灭火器箱内干粉灭火器是否完好有效, 有无气压不足、损坏、丢失;	✓		
		8 储粮区是否有人吸烟或烟头;	✓	✓	
		9 仓外各类安全标识是否齐全, 标识内容是否醒目;	✓		
		10 仓外消防通道是否保持畅通无堵塞;	✓		
3	用电安全	11 配电箱内设施设备、线路有无老化、损坏、绝缘层破损;	✓		
		12 配电箱内有无杂物(粉尘结壳), 箱门是否处于关闭状态;	✓		
		13 是否存在私拉乱接电源线路行为;	✓	✓	
		14 临时用电是否做到安全规范、有无防漏电安全措施;	✓		
		15 仓外通风、降温机电设施设备是否完好无故障, 配套设备线路有无老化、损坏、绝缘层破损。	✓		
4	自然灾害及防汛	16 大风大雨保管员是否做到及时进仓检查;	✓		
		17 仓外排水沟(渠)、窞井是否畅通无堵塞;	✓		
		18 防汛及抢险物资存放点是否知晓, 防汛及应对灾害抢险措施是否明确;	✓		
		19 仓外配电箱门是否关严, 无漏电触电隐患。	✓		
检查负责人签字	何明 黎益		被检查单位负责人(或保管员)签字	何明	

检查时间		2023年5月9日		被检查单位或业主		合德科	
序号	检查项目	检查内容	检查结果		隐患问题		
			是	否			
5	储粮 药剂 管理	20 药品库是否严格执行“五双”管理;	✓				
		21 药品库是否满足通风、防水、防潮、防爆要求;	✓				
		22 人员进入药品库前是否先开启排气扇并检测有害气体浓度;	✓				
		23 药品库内不同种类药品(剂)是否做到分类存放,液体和固体药品是否分类存放;	✓				
		24 药品存放是否高于地面0.2米以上空间;	✓				
		25 药品的领用、使用是否规范操作,是否按程序逐级审批;	✓				
		26 使用后的药剂空瓶空罐是否及时收回药品库,做到统一保管并按规定处理;	✓				
		27 正气压式空气呼吸器是否完好有效,并随时保持气压充足;	✓				
6	熏蒸 作业	28 熏蒸作业是否落实“三级审批”制;					
		29 熏蒸作业及熏蒸散气人员是否正确佩戴使用空气呼吸器,是否2人以上一起作业;					
		30 熏蒸作业前是否对参加作业人员进行安全交底;是否对呼吸器等设备可靠性进行检查;是否清点核对进出仓人数;					
		31 熏蒸仓房四周醒目位置是否设置警戒线、安全警示牌;					
		32 熏蒸仓间是否实行“双人双锁”进行管理;					
		33 密闭仓门时人员是否采取有效安全防护措施,登高用具是否安全牢固可靠;					
		34 参加施药人员身体条件是否符合安全健康要求;					
		35 有无在夜间和大风、雨天、雷电等情况下进行熏蒸和散气;					
36 有限空间作业是否做到“先通风、再检测、后作业”。							
7	其他						
检查情况 存在问题							
整改意见							
检查负责人签字				被检查单位负责人 (或保管员) 签字		