

南充市永久气体有限公司

应急资源调查报告

编制：任民、袁德武、郭伟

审核：任春林

批准：任春雷

南充市永久气体有限公司

2020年6月



目 录

1 总则.....	1
1.1 调查对象及范围.....	1
1.2 调查目的.....	1
1.3 调查依据.....	2
1.4 调查工作程序.....	3
2 生产经营单位概况.....	4
2.1 公司基本信息.....	4
2.2 公司主要风险状况.....	5
3 应急资源现状.....	6
3.1 应急救援组织及人员配备.....	6
周边社会应急资源调查.....	7
5 应急资源不足或差距分析.....	10
5.1 应急资源满足性分析.....	10
5.2 公司存在的问题.....	11
6 制定完善应急资源的具体措施.....	12
7 应急资源调查主要结论.....	13

应急资源调查报告

1 总则

1.1 调查对象及范围

本调查报告的对象及范围为：

- (1) 南充市永久气体有限公司。
- (2) 公司周边在公司发生事故时可能向公司提供应急救援的部门及单位。

1.2 调查目的

(1) 贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43号）和《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急管理部令第2号）的要求，通过事故应急资源调查，分析公司发生事故时应急救援情况。

(2) 通过对公司事故应急资源调查，健全该公司应急管理制度，完善公司应急器材配备，预防公司事故的发生。


(3) 通过对公司事故应急资源调查，使公司了解周边社会应急资料，加强与社会应急资源的沟通、协作，防止事故扩大。

(4) 为公司经营管理提供经济救援管理方面的指导和参考，促进公司应急管理工作稳步进行。

1.3 调查依据

- (1) 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 13 号，2014 年修订）
- (2) 《中华人民共和国消防法》（主席令第 6 号）
- (3) 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急管理部令第 2 号）
- (4) 《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号）
- (5) 《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局第 21 号令）
- (6) 《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则》（GB/T29639-2013）
- (7) 《国家安全监管总局办公厅关于印发生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）的通知》（安监总厅应急〔2009〕73 号）
- (8) 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）
- (9) 《危险化学品目录》（2015 年版）
- (10) 《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监〔2018〕43 号）
- (11) 《四川省安全生产条例》(四川省第十届人大常委会公告第 90 号)

1.4 调查工作程序



2 生产经营单位概况

2.1 公司基本信息

南充市永久气体有限公司成立于 2010 年 10 月 15 日，法定代表人任春雷，注册资本 180 万元人民币，位于南充市高坪区航空港工业园区。公司主要经营氧、氮、氩、二氧化氮压缩气体及液体的充装经营业务，属于危险化学品经营和储存单位。公司现有员工 8 人。

我公司主要经营痒、氮、氩、二氧化碳压缩气体及液体的充装经营业务，属于危险化学品经营和储存单位。具有易燃、易爆、中毒、有害的特性。一旦发生安全生产事故将对公司人员财产造成较大的危害，后果严重，影响重大。

南充市永久气体有限公司整个厂区坐西朝东，东面陵公路设大门，北侧为四川正广通物流有限公司，南侧围墙外有一条园区道路，西侧为四川天胜动力设备有限公司。公司周边无重要建筑物。

外部医疗应急队伍主要依托区域内高坪区民医院（相距约 2.3 公里，发生事故时 15 分钟内能到达现场）和南充市高坪区妇幼保健院（相距约 1.4 公里，发生事故时 10 分钟内能到达现场）。

外部消防应急队伍主要依托南充市高坪区应急管理局（相距约 2.0 公里）和南充市消防特勤中队（相距约 0.9 公里），外部医疗、消防救援队伍均可在 15 分钟内到达现场进行事故救援。

2.2 公司主要风险状况

根据风险评估报告可知，公司经营过程中可能发生的事故有：火灾、爆炸、容器爆炸、触电、车辆伤害、中毒窒息、自然灾害和其他伤害（冻伤）等。

其中，发生的火灾爆炸事故类型风险等级较高，其次为触电事故，自然灾害和其他伤害事故为最低。

3 应急资源现状

3.1 应急救援组织及人员配备

公司成立了应急管理工作小组，具体负责日常应急管理和事故状态下的协调指挥和应急救援工作。

编号	联系人	应急职位	联系电话
1	任春雷	总指挥	15328441000
2	任春林	副总指挥	13508081111
3	任民	通讯联络组长	13990762665
4	冯涛	组员	13056438382
5	腾明友	应急救援组长	17790510380
6	李世勇	组员	13118288203
10	郭伟	后勤保障工作组长	15881791138
11	雷万明	组员	15281739367
12	任春林	紧急疏散组长	13508081111
13	袁德武	组员	13258418586

公司按要求配备有相关应急物资，并设专人管理，定期维护、保养和更换。具体配置情况如下表：

周边社会应急资源调查

类别	名称	数量	存放位置	责任人	电话
个人防护用品	防护服	8	消防间	袁德武	13258418586
	防护手套	8	消防间	袁德武	13258418586
	安全帽	10	消防间	袁德武	13258418586
照明	应急灯	5	值班室	袁德武	13258418586
应急通讯	固定报警电话	1	值班室	袁德武	13258418586
消防设施	火灾报警系统	1	消防控制室	袁德武	13258418586
	手提式灭火器	45	全厂	袁德武	13258418586
	消火栓	2	全厂	袁德武	13258418586
其他应急设施	医疗急救器材	1	值班室	袁德武	13258418586
	消毒剂	1	消防间	袁德武	13258418586
	创可贴	50	消防间	袁德武	13258418586

外部医疗应急队伍主要依托区域内高坪区民医院（相距约 2.3 公里，发生事故时 15 分钟内能到达现场）和南充市高坪区妇幼保健院（相距约 1.4 公里，发生事故时 10 分钟内能到达现场）。

外部消防应急队伍主要依托南充市高坪区应急管理局（相距约 2.0 公里）和南充市消防特勤中队（相距约 0.9 公里），外部医疗、消防救援队伍均可在 15 分钟内到达现场进行事故救援。

周边应急联络电话如下：

类型	名称	地址	联系电话	备注
公安机关 (派出所)	航空港派出所	高坪区青松街道东顺路三段 139 号	0817-3339109	
消防单位	南充市消防特勤中队	高坪区兴汉路 96 号	119	
医疗卫生 机构	南充市高坪区人民医院	南充市高坪区江东中路七段八 角街 21 号	0817-3340999	
应急避难 场所				
其他	南充市高坪区人民政府	南充市高坪区阳春路 2 号	0817-3350918	
	高坪区应急管理局	高坪区青松路 81-95 号东南 50 米	0817-2222419	
注：不涉及相应栏目可不填				

5 应急资源不足或差距分析

5.1 应急资源满足性分析

公司设置了应急救援组织，配备了应急救援人员和相应应急物资，初期火灾事故公司能够自行处理。公司发生大规模火灾和爆炸事故时，依托周围消防大队，一旦发生事故，能及时赶到现场。公司配备的应急资源及依托的社会应急资源能够满足公司应急需要。

5.2 公司存在的问题

经现场检查，公司灭火器未放置在指定位置，现已进行了整改，灭火器均放置在指定位置。部分灭火器压力不足，现已进行更换。部分灭火器被遮挡，现已进行整改。

公司缺少部分应急物资，比如：应急车辆、医用救急药品等。

公司兼职应急队伍人员应急方面的知识还有所欠缺，需要加强培训。

6 制定完善应急资源的具体措施

- (1) 定期对灭火器等应急资源进行检查，确保其安全可靠；
- (2) 按应急预案的要求对公司员工进行应急培训；
- (3) 每年定期组织应急预案演练，并对演练情况进行总结、改进；
- (4) 加强与外部消防力量的沟通、协作。
- (5) 增加应急装备、设备及物资，如：空呼器、担架、验电工具、断电工具、应急车辆等，设专人维护保养。

7 应急资源调查主要结论

经过应急资源调查，公司现有应急能力可处理初期火灾事故和触电伤害事故，当发生较大火灾事故和爆炸伤害事故时，现有应急物资无法满足应急救援需求，公司应按要求配置应急救援物资，并加强与外部救援力量的沟通和协作。