

生产安全事故应急预案 专家组会议评审意见表


企业名称：中国石油天然气股份有限公司四川南充销
售分公司仪陇琳琅加油加气站
预案名称：《生产安全事故应急预案》
评审日期：2021 年 1 月 28 日
评审地点：仪陇琳琅加油加气站

生产安全事故应急救援预案评审会签到表

评审时间：2021 年 1 月 28 日

[illegible]

生产安全事故应急预案专家组会议评审意见

评审预案名称	中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司仪陇琳琅加油加气站 生产安全事故应急预案				
专家意见及建议	2021年1月28日,中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司仪陇琳琅加油加气站组织专家对该公司编制的生产安全事故综合预案及专项预案进行了评审,与会专家通过查看现场及相关资料,形成了以下评审意见及建议: 一、该综合预案总体上符合国家有关法律、法规、规章和标准规范以及有关部门规范性文件要求,具备了《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)所规定的各项要素。应急预案体系较为完整,危险辨识紧密结合本单位危险源辨识和风险分析,应急资源调查符合实际,应急组织体系、信息报送和处置方案等内容合理,应急响应程序、保障措施等可行。 二、经与会专家一致讨论决定, <u>同意</u> 该预案通过评审。经对下列意见修改完善后可以上报有关部门备案。 专家组意见及建议: 1、预案封面明确预案正式发布具体日期。 2、补充预案衔接性相关内容。 3、风险辨识、评估应补充风险分级相关内容。 4、应急资源调查补充应急资源差距分析。 5、应急响应完善信息处置与研判相关内容。 6、附件要素补充平面布置图、应急疏散图等预案编制导则要求的内容。 评审组长: 				
综合评审意见	☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合				
专家组 成员签名	姓 名	单 位	职务/职称	签 名	联系电话
		仪陇琳琅加油加气站	站长		17389611988
		仪陇琳琅加油加气站	安全员		1588659888
		仪陇琳琅加油加气站	安全员		15182898687

中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分
公司仪陇琳琅加油加气站应急预案
评审会专家表决情况表

专家姓名	表决情况（专家签字）	
	预案评审通过（√）	预案案评审不通（×）
郑42-22	郑42-22	
何发明	何发明	
黄波	黄波	

时间：2021.1.28

中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司 仪陇琳琅加油站生产安全事故应急预案修订说明

评审预 案名称	中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司仪 陇琳琅加油站生产安全事故应急预案生产安全事故应急预案
中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司仪陇琳琅加油站生产安 全事故应急预案根据专家对公司编制的生产安全事故应急预案评审提出的意见 及建议逐条进行了修订完善。现就其修改完善的相关情况作如下说明：	
一、专家意见：“1、预案封面明确远征时发布具体日期。” 修改情况：已在应急预案封面明确预案正式发布具体日期。见预案封面发布 日期为“2021 年 2 月 1 日”。	
二、专家意见：“2、补充预案衔接性相关内容。” 修改情况：已在应急预案中对预案衔接性相关内容进行补充。见预案第 112 页“附件 3 预案体系与衔接”。	
三、专家意见：“3、风险辨识、评估应补充风险分级相关内容。” 修改情况：已在生产安全事故风险辨识评估报告中对风险分级相关内容进行 了补充。见生产安全事故风险辨识评估报告第 19 页“3.2 危险指数法计算”。	
四、专家意见：“4、应急资源调查补充应急资源差距分析” 修改情况：已在生产安全事故应急资源调查报告中对应急资源差距分析 相关内容进行了补充，见生产安全事故应急资源调查报告第 18 页“3 应急 资源不足或差距分析”。	
五、专家意见：“5、应急响应完善信息处置与研判相关内容” 修改情况：已在预案中对信息处置与研判相关内容进行了完善与补充。见 预案第 14 页“1.3.1.2 信息处置与研判”。	
六、专家意见：“6、附件要素补充平面布置图、应急疏散图等预案编制导 则要求的内容。” 修改情况：已对预案附件中的相关内容进行了补充完善，补充了“平面布置 图”、“应急疏散图”等内容。	

中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司

2021.1.29