

南充市顺庆区李家镇红运农机加油站



一、桌面演练的依据

《生产安全事故应急演练基本规范》(AQ/T9007-2019)

二、桌面演练的目的

本次演练为火灾爆炸的《现场处置方案》，其目的是：

- a) 检验预案针对性、实用性和可操作性；
- b) 应急装备和物资的完善性；
- c) 提高员工配合能力，磨合员工间协调性；
- d) 锻炼队伍，提高参演和观摩人员自救互救能力和应急人员处置能力。

三、桌面演练的计划

- 1、演练时间：2021年3月8日
- 2、事故情景：李小会发现加油机着火；
- 3、物品准备：加油站灭火器布置图、加油站应急疏散图、加油机周边设备及灭火器布置图、投影仪
- 4、参演人员：彭蓉、张琼华、魏小燕、李小会
- 5、评审人员：本站站长明可平、安全员彭平；
- 6、演练总指挥：由站长明可平担任，对演练规则、场景及主要内容、岗位职责和注意事项进行说明，并下达演练开始指令

7、演练方式：参演人员进行交互式讨论和推演的单项演练方式进行。

四、桌面演练的实施

1、演练简介：站长明可平对演练规则、场景及主要内容、岗位职责和注意事项进行说明。

2、注入信息：安全员彭平通过投影仪展示加油机着火部位，李小会检查到此发现着火，当班加油现场员工还有彭蓉、张琼华、魏小燕所处位置和正在从事的工作。参演员工面前放有加油站灭火器布置图、加油机周边设备及灭火器布置图、应急疏散图。

3、设置问题：

A、李小会发现着火后，应如何报警？报警后又应做什么？

B、当班加油现场员工听到报警后应做什么？由谁做？

C、由谁向站经理报告？报告内容是什么？

4、下达演练指令：站长明可平下达演练开始指令。

5、讨论：参演人员彭蓉、张琼华、魏小燕、李小会用加油站灭火器布置图、加油机周边设备及灭火器布置图、加油站应急疏散图开始进行讨论。

6、表达结果：

1) 发现者李小会：

A、大声呼喊“配电间配电屏着火了”并重复。

B、利用配电间门口处的灭火机进行扑救。

2) 加油场员工:

A、彭蓉、张琼华、魏小燕立即停止作业。

B、彭蓉提取就近灭火器跑向加油机进行增援。

C、张琼华疏散站内车辆和人员，并在站出入口放置警示墩进行警戒。

D、魏小燕跑向加油机观察后，现跑向办公室对站长进行报告，“明站长，加油机现在正在着火，火势较大，无人员伤亡，请求支援”。

7、演练点评:

站长对本次桌面演练的情况进行点评：本次演练是本站开展的第一次桌面演练，从发现员工、到现场员工都能按《现场处置方案》执行，内容清楚，分工协着配合较好，报告内容全面。但在增援时要注意路线，观察好站内的车辆，避免被加油车辆撞伤。

五、专家评审意见

1、本次演练组织和物资准备较为充分，参演人员符合实际情况。

2、演练设置的几个问题比较到位，能让员工进行思考，且有利于员工加强相互间的配合和协调。

通过《现场处置方案》演练，反映出本预案具有针对性、实用性和可操作性。

3、员工对预案较为熟悉，反应较快，灭火器材操作无误，分工配合较好。

4、演练中问题：指挥站内车辆和人员疏散时，应先用警示墩封闭进站口，再封出站口。

评审组组长签字：明平

评审组人员签字：明平 彭平

参与人员签字：彭莹 张琼华 魏小燕 李会



2021年5月8日