

四川兰天化工科技有限公司
应急预案桌面推演评审记录

2021年3月10日，四川兰天化工科技有限公司应急预案编制组在公司安全生产事故应急预案编制完成后，结合公司的安全生产实际，对其安全生产事故应急预案进行了桌面推演。

一、演练的目的

- 1、检验预案：发现应急预案中存在的问题，提高应急预案的针对性、实用性和可操作性；
- 2、完善准备：完善应急管理标准制度，改进应急处置技术，补充应急装备和物资，提高应急能力；
- 3、磨合机制：完善应急管理部门、相关单位和人员的工作职责，提高协调配合能力；
- 4、宣传教育：普及应急管理知识，提高参演和观摩人员风险防范意识和自救互救能力；
- 5、锻炼队伍：熟悉应急预案，提高应急人员在紧急情况下妥善处置事故的能力。

二、组织部门：四川兰天化工科技有限公司安全部

三、演练时间：2021年3月10日上午8:30分

四、演练地点及演练类别：公司会议室，桌面演练。

五、预案名称：液氨充装处法兰泄漏突发事故应急救援预案

六、演练项目：液氨泄漏

七、参演领导：公司总经理贾明生、副总经理文远忠

八、参加演练的人员：岳伟、杨东、满拥军、赵国洪、刘海、唐川、陈建、唐玉峰、杜友明、唐禛藜、文映杰、何绍毅。

九、演练主持者：杜友明

十、演练实施者：生产中心

十一、桌面演练过程记录：

2021年3月110日上午08:30，公司重大危险源-液氨储罐区液氨充装阀兰处突然发生泄漏，险情有进一步扩大的趋势，公司副总指挥接到通知后立即启动消防紧急救援预案。公司领导、安全部、生产部、义务消防队、车间干部、行政部相关人员迅速赶到现场。到达现场的消防救援人员接上消防水带对液氨阀兰处进行稀释处理；同时环保抢险人员立即关闭公司总排放阀，启动环保应急回收泵对含有大量氨氮的排放水回收。在救援的过程中其中有一人中毒，消防人员戴上空气呼吸器到达现场将中毒的人员抬离现场并放上担架撤离液氨泄漏点并抬到上风口，医疗小组将其中毒人员立即送往医院做进一步的救治。

十二、演练评审：

- 1、本次演练选址经过缜密考虑，定在公司重大危险源的液氨储罐区液氨充装处。
- 2、各单位配合比较密切，顺序衔接比较紧凑。
- 3、各单位各司其职，分工明确，组织得当，协调一致。
- 4、模拟液氨泄漏，效果比较好。
- 5、本次桌面推演演练，缺乏真实性。
- 6、相关人员在处理过程中对相关防护用品的使用不够规范，熟练程度不够。
- 7、应急预案中应急处置措施针对性不强，处置步骤不够细致。

十三、演练总结：

为了安全生产应急体系建设，规范突发安全生产事件应急处置行为，贯彻落实安全生产应急专项预案，进一步提高安全生产专业人员的应急处理能力。通过本次演练重点检验了我公司在应对处理液氨突发事故应急的综合能力；在应急响应、统一指挥、分工协作等应急处置能力都得到了较大程度的提高，并达到预期效果；同时针对相关人员对安全防护用品的使用程序不熟练等情况，安全科及相关车间应重点加强这方面的技能培训。

十四、应急预案完善：

通过本次桌面推演，对应急预案中应急处置措施针对性不强、处置步骤不够细致等相关问题进行补充完善，以提高预案的可操作性及实用性。

四川兰天化工科技有限公司应急预案编制工作组

2021年3月10日