

# 中机国能（南充）热电有限公司 生产安全事故应急资源调查报告

版 本：2021 年版

编 号：SCAQ-YJYA-05

中机国能（南充）热电有限公司



## 目 录

1.单位内部应急资源.....	2
1.1 应急组织机构及职责.....	2
1.2 应急救援预案编制.....	3
1.3 应急救援器材配备.....	3
1.4 人员培训及应急救援演练.....	5
1.5 应急经费.....	5
2.单位外部应急资源.....	6
3.应急资源差距分析.....	7



# 1.单位内部应急资源

## 1.1 应急组织机构及职责

### 1.1.1 应急组织机构

中机国能（南充）热电有限公司成立了应急救援指挥部，具体负责日常应急管理和事故状态下的协调指挥和应急救援工作。




图 1-1 应急组织机构框架图

### 1.1.2 应急人员联系方式

表 1-1 内部主要应急人员通信方式

组织机构	姓名	部门	职务	联系方式	座机
总指挥	刘继庆	/	总经理	15189908588	3855391
副总指挥	陈麒	/	常务副总经理	15310551998	3855070
	秦波	/	副总经理	15826296481	3855392
抢险救援组组长	向阳	生产管理部	部长	13996875533	3855383
技术咨询组组长	杨华东	安全环保部	副部长	15387615991	3855380
警戒保卫组组长	苟联明	生产管理部	副部长	13480408728	3855386
医疗救护组组长	王建纲	计划经营部	部长	13795682107	3858332
综合协调组组长	吴娅婷	综合管理部	部长	18111030180	3855390
资金物资保障组组长	覃素清	资产财务部	部长	18990868702	3855071

应急指挥办公室负责人	杨华东	安全环保部	副部长	15387615991	3855380
应急指挥办公室工作人员	费文香	安全环保部	安全环保 专工	17738761716	3855385
现场应急指挥控制室负责人	杜祥文	生产管理部	值长	18608201516	3816781
	邹继中	生产管理部	值长	13990880486	3816781
	吴小江	生产管理部	值长	13795672540	3816781
	龚玉胜	生产管理部	值长	15310537008	3816781
各专业应急负责人	钟帮勇	生产管理部	电气专工	13648470590	3855381
	莫勇华	生产管理部	汽机专工	18048835977	3855381
	黄金	生产管理部	热控专工	15984440406	3855381
	杨嗣鉴	生产管理部	脱硫专工	17729886789	3855381
	孙文权	生产管理部	化学专工	17748062057	3855381

## 1.2 应急救援预案编制

中机国能（南充）热电有限公司根据《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求，编制了《中机国能（南充）热电有限公司生产安全事故应急预案》，预案中对应急救援机构及职责、预防和预警、应急程序、应急物资、培训和演练等进行了明确说明。

## 1.3 应急救援器材配备

公司按要求配备了应急救援器材，应急救援器材配备情况见下表：

表 1.3-1 公司消防器材数据统计表

部门专业		灭火器数量（组）	消防栓数量（个）
综合部	综合楼三楼部	3	4
	食堂	2	2
财务部	综合楼三楼	3	4
物质部	综合楼二楼	3	4
	仓库	1	2

生技部	综合楼一楼	3	4
检维修	检维修室	1	0
	沐浴室	1	0
发电部	锅炉专业	21+1 4 (推车)	65
	汽机专业	17+1	
	电气专业	26 4 (推车)	
	脱硫专业	10+1	
	化水专业	11	
	输煤专业	22	
备用	库房	4	0
	化水配电室	5+1	0
灭火器合计：再用 139 组（278） 手推式共 8 辆 消防栓合计：85 个			

表 1.3-2 公司应急物质装备清单一览表

序号	主要物资或装备名称	规格或型号	数量	存放地点
1	干粉灭火器	MFTZ/ABC4	280 具	生产现场
2	干粉手推式	MFTZ/ABC35	8 具	生产现场
3	消防泵	XBD9.2/50-150-315(1)B	2 台	消防泵房
4	稳压泵	KQDP65-32X9/2	2 台	消防泵房
5	消火栓	/	85 个	生产现场
6	消防斧	70CM	4	应急物资架
7	消防钩	1.5 米	4	应急物资架
8	消防扳手	/	10	生产现场/应急物资架
9	消防铲	/	10 把	110KV 变电站/应急库房
10	消防桶	/	2	110KV 变电站
11	消防沙	/	若干	110KV 变电站
12	消防水带	φ65	20 条	生产现场/应急物资架
13	消防水枪	QZ3.5/7.5-A	20 条	生产现场/应急物资架
14	防毒全面罩	3M	2 副	化水车间/应急物资架

15	医药急救品	/	6 箱	各个控制室/办公楼
16	化学防腐服	CE0231	2 套	化学车间
17	雨鞋	/	6 双	生产现场/应急物资架
18	手电筒	防爆型	3 把	生产现场/应急物资架
19	担架	常规	1 副	应急物资架
20	正压式消防空气呼吸器	/	2 套	生产现场/应急物资架
21	隔热服	常规	4 套	生产现场/应急物资架
22	救生绳	10 米/20 米/30 米	4 根	应急物资架
23	消防疏散引导箱		10 套	生产现场/应急物资架

#### 1.4 人员培训及应急救援演练

##### (1) 人员培训

1) 每年公司负责对全体员工至少进行一次应急预案专项培训。培训计划、材料、试卷应报主管单位批准并备案。

2) 新员工上岗前, 必须接受由公司安全专工进行的安全专项培训。

3) 安全培训时间不得少于 24 小时, 培训要做好记录。考试采取闭卷形式, 由安全专工主持。考试不合格者应重新培训。

##### (2) 演练

公司每年制定应急演练计划, 根据计划组织开展应急演练, 每年演练次数不低于 3 次

#### 1.5 应急经费

公司每年财务预算中单列有应急经费, 由账务负责准备应急救援专项资金, 应急救援专项资金专门用于应急准备、应急救援过程中的一切费用。

## 2.单位外部应急资源

当发生较大及以上生产安全事故时，应及时向邻近单位或政府部门请求援助，以便将生产安全事故造成的危害及影响降至最低。

表 2-1 政府部门和邻近单位应急救援联系方式

序号	单位名称	联系方式
1	园区消防中队	0817-2763523
2	园区派出所	0817-2323110
3	园区医院	0817-3625120
4	南充市中心医院	0817-2222658
5	南充市交通运输局	0817-2801401
6	南充市经开区	0817-3698000
7	经开区应急管理局	0817-3698056
8	市场监管局	0817-2815263
9	经济发展局	0817-3698020
10	自然规划局	0817-3698039
11	南充市应急管理局	0817-2222419
12	河西镇政府	0817-3863015

### 3.应急资源差距分析

#### 3.1 应急资源差距分析

本应急资源调查报告从人、才、物三方面分析公司现有应急资源的不足和存在的差距。

类别	分析依据	企业现状	不足和差距	备注
人力资源及应急管理	是否成立应急组织机构	已成立应急组织机构	/	
	应急组织机构责任是否明确	应急组织机构划分有责任,划分清晰、明确	/	
	应急预案体系是否完整	现有应急预案的编制不符合现行 GB/T 29639 的要求。	严格按照现行生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则的相关要求完善应急预案体系。	落实应急预案修编工作(中机南电司(2018)25号)
	应急预案是否按照安监总局第88号令的要求进行管理	应急预案未进行评审和备案。	按照安监总局第88号令的要求及时组织评审,并报当地行业主管部门和安监部门备案。	
	是否按要求进行应急教育培训	公司定期或不定期以多种形式组织员工进行生产安全事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等方面的培训工作。	/	
	应急预案是否定期进行演练	公司制定应急演练计划并按计划演练。	综合应急预案和专项应急预案每年至少组织一次应急演练,现场处置方案每半年至少组织一次应急演练。	
经费资源	应急经费能否保障	公司每年财务预算中单列有应急经费,专门用于应急救援过程中的一切费用。	企业应明确应急经费数额。	
应急装备及物资	消防总图布置是否合理	消防已通过验收,符合要求。	/	
	消防设施、器材配备是否满足要求	消防栓、灭火器等消防设施、器材的配备满足要求。	/	
	安全出口、应急疏散等设置是否合理	各车间安全出口数量及宽度满足要求,应急逃生线路合理设置。	安全出口、应急通道严禁堵塞和占用。	
	企业内部应急资源	未专门配备应急物资	配齐应急物资	计划采购中

	外部可调用的应急物资装备	管委会、消防中队有充足可用应急资源	调查、摸底外部可调用的应急物资装备。	
--	--------------	-------------------	--------------------	--

### 3.2 建议

根据生产安全事故应急资源调查结论，为预防和减少我公司生产安全事故的发生，控制、减少和消除生产安全事故的危害和损失，从技术和管理方面还应采取如下措施：

- (1) 进一步明确各应急组织机构及人员的职责。
- (2) 公司应设有 24h 应急值守部门和应急值守电话，应急组织机构人员的电话必须 24h 开机，并保证通讯畅通。
- (3) 应急救援装备、物资、药品、消防器材等应急物资应备齐并指定专人进行管理，并定期进行检查、更换。
- (4) 应完善应急预案体系，应急预案应包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置卡，预案覆盖应全面。应急预案应具有针对性、可操作性，特别应注重上下对应、左右衔接。
- (5) 应定期组织各种形式的应急演练，综合应急预案和专项应急预案每年至少组织一次应急演练，现场处置方案每半年至少组织一次应急演练，应记录应急演练过程中存在的不足，应急演练结束后应进行应急演练评估和总结，根据评估和总结提出的问题和建议对应急管理工作进行持续改进。
- (6) 应定期或不定期以多种形式组织员工进行生产安全事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等方面的培训工作。
- (7) 应设立一定规模的专项应急资金，每年在制定安全生产投入

计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入企业预算。

(8) 摸底、调查清楚周边企业及外部可依托救援队伍的应急救援物资、装备配备情况，便于公司发生事故时救援能够及时、有效的得到保障。

(9) 应加强与周边企业和相关职能部门的沟通，时时掌握相关动态。