

生产安全事故应急预案专家组会议评审意见

评审预案名称	输气管道处南运输气作业区堵输事故应急预案				
专家意见及建议	2022年12月9日，中油西南油气田输气作业区组织专家对该公司编制的生产安全事故应急预案进行了评审，与会专家通过查看现场及相关资料，形成了以下评审意见及建议： 一、该生产安全事故应急预案总体上符合国家有关法律、法规、规章和标准规范以及有关部门规范性文件要求；具备了《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）所规定的各项要素；该预案紧密结合单位危险源辨识和风险分析，危险有害因素辨识全面；预案组织体系、信息报送等基本合理；预案应急响应和保障措施等切实可行。 二、经与会专家一致讨论决定，<u>通过</u>该预案通过评审，在对以下意见修改完善后可以上报有关部门备案。 1. 预案封面发布时应明确到年、月、日。单位概况应注明主要设备、设施、工艺过程。 2. 预案中所划分的四级响应为企业内部响应，根据应急管理部2号令中“属地管辖”原则，应与属地政府应急响应衔接，故建议根据设区的市或县级政府应急预案中对响应的划分进行衔接。也可在内部响应中增加说明对应情况。P18页信息报告应补充属地要求，说明具体衔接。 3. 预案中应急响应组织图中明确的人员的职务，建议在附录中根据现有人员情况补充应急响应组织图的人员及联系方式。（在以后的运行中遇到人员的修改及时修订）。最好按四分类列表人员、联系方式。 4. P15页中南运作业区的管网示意图作为重要附件，建议用更清晰的彩色图纸，特别是要说明沿途所经的行政区域情况、站场井口情况、输气压力、壁厚、初建时的安全建设信息。 5. 附录面推演情景说明（见附件） 注：对上述意见进行修改后通过，送原编制单位。 评审组长：[签字] ②现场处置卡（做附录）。				
综合评审意见	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合				
专家组	姓名	单位	职务/职称	签名	联系电话
成员签名	[签字]	西南石油大学	教师	[签字]	13198437788
	郑怀仁	四川296562	高级工程师	郑怀仁	17383611968
	陈林燕	西南石油大学	讲师	陈林燕	13699681709