

生产经营单位生产安全事故应急预案评审意见表

| | | | | | |
|-------------|---|---|-----|-------------|---|
| 生产经营单位 | 延长壳牌（四川）石油有限公司南部县引桥路加油站 | | | | |
| 评审日期 | 2023年7月8日 | | | | |
| 评审组综合意见 | 预案名称 | | | 评审意见 | |
| | 综合预案 | 综合应急预案 | | | 《延长壳牌（四川）石油有限公司南部县引桥路加油站生产安全事故应急预案》符合要求，按评审意见进行修改完善后同意通过评审。 |
| | 专项预案 | 火灾爆炸事故、跑冒滴漏事件、突发自然灾害事件、车辆伤害事故、有限空间（中毒窒息）、危险化学品泄漏、突发治安事故、突发公共卫生事件等8个专项应急预案 | | | |
| 评审组预案评审修改意见 | <p>评审专家组建议修改、完善以下内容：</p> <p>1、修改《风险辨识、评估报告》，完善“2.4 作业过程的危险、有害因素辨识”；对“表3-5 各因素取值计算结果表”内容进行修改，核实事故风险分级结果。</p> <p>2、修改《应急资源调查报告》，完善周边企事业单位应急资源调查，完善应急资源差距分析内容。</p> <p>3、修改《综合应急预案》，完善“信息接报”“响应准备”“人员搜救”“应急队伍保障”等章节内容。</p> <p>4、完善《火灾爆炸事故专项应急预案》《跑冒滴漏事件专项应急预案》中“响应启动”“处置措施”等章节内容。</p> <p>5、完善卸油作业起火、电气火灾、洪汛灾害等现场处置方案中“原因分析”“应急处置”“注意事项”等栏目内容。</p> <p>6、修改完善附件2、附件17。</p> <p>7、校核文本，更新页码与目录，对专家组提出的其他意见进行修改完善。</p> | | | | |
| 评审结论 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 基本符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 | | | | |
| 评审专家 | 姓 名 | 专家类别 | 单 位 | 电 话 | 签 字 |
| | 何 丰 明 | 四川省应急管理专家 | / | 15002845778 |  |
| | 朱 渝 | 四川省应急管理专家 | / | 13881966832 |  |
| | 王 祥 | 四川省应急管理专家 | / | 13881093637 |  |