

2023年农村小水电站安全管理检查表

检查编号	2023-02	时间	2023.6.2
电站名称	隆正县安国电站	装机容量	200kW
业主	陈再勇	联系电话	13890726165
电站现状	运行(升级改造)	监管部门	隆正县水利局
检查事项	检查发现问题		
1、安全责任落实情况	“三个责任人”是否落实并公示	✓	
	首席安全官、安全员是否落实并公示	✓	
2、应急措施落实情况	2023年防汛应急预案是否编制报批	✓	
	是否建立24小时值班值守制度	✓	
	应急物资是否配置齐全	✗	
3、安全标准化建设情况	是否开展安全标准化建设	✗	
	大坝是否开展安全鉴定	✓ (二类坝)	
	大坝是否已在国家水库大坝注册登记系统注册	✓	
4、发现的其他问题	现场正在开展有限空间作业，经向业主询问， 业主未报有限空间作业，现场也未发现相关 标识标牌。		
检查人签字	潘兴	被检查单位签字	陈再勇