

西充县安全生产委员会办公室文件

西安委办发〔2023〕32号

西充县安全生产委员会办公室 关于对常林区域性养老服务中心消防安全 重大火灾隐患挂牌督办的通知

县民政局：

2023年7月20日，县消防救援大队在监督检查时，发现西充县常林区域性养老服务中心存在以下消防安全重大火灾隐患：

1.消防控制室报警主机瘫痪，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项之规定，不符合《重大火灾隐患判定方法》（《中华人民共和国国家标准》GB35181-2017）第7.7.2条；

2.消防控制室联动主机有故障未处理且无法联动；泵房控制柜瘫痪，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项之规定，不符合《重大火灾隐患判定方法》（《中华人民共和国国家标准》**GB35181-2017**）第 7.7.3 条；

3.室内消火栓水压不足、不能正常使用，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项之规定，不符合《重大火灾隐患判定方法》（《中华人民共和国国家标准》**GB35181-2017**）第 7.4.3 条；

4.楼梯间常闭式防火门全部被拆除，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定，不符合《重大火灾隐患判定方法》（《中华人民共和国国家标准》**GB35181-2017**）第 7.3.7 条；

5.消防用电设备无法自动切换主备电，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项之规定，不符合《重大火灾隐患判定方法》（《中华人民共和国国家标准》**GB35181-2017**）第 7.6.3 条。

依据《重大火灾隐患判定方法》（《中华人民共和国国家标准》**GB35181-2017**）第 5.3.3 条 c 款）“人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所存在第 7 章规定的任意综合判定要素 4 条以上”之规定，综合判定西充县常林区域性养老服务中心存在重大火灾隐患。

按照“谁主管，谁负责”原则，请你局依法加强监管，严格按照消防法律法规和技术规范要求，明确责任、措施、资金、

时限、预案，督促隐患整改到位，于**2023年12月29**日前将隐患整改完毕。隐患整改完毕后，要以书面形式报县安全生产委员会办公室，县安全生产委员会将组织相关部门进行验收，验收合格方可销案，对到期未整改或验收不合格的，将追究相关负责人的责任。

西充县安全生产委员会办公室

2023年7月21日



(联系人：马 洁，联系方式：15228150418)