

西充县安全生产委员会办公室文件

西安委办发〔2024〕4号

西充县安全生产委员会办公室 关于南充友爱康复医院有限公司西充分公司 存在消防安全重大火灾隐患挂牌督办的通知

县卫健局：

2024年1月30日，县消防救援大队在监督检查时，发现南充友爱康复医院有限公司西充分公司存在以下消防安全重大火灾隐患：

1. “外窗设置铁栅栏”违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定，同时违反了《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.10条“人员密集场所的外窗被封堵或被

广告牌灯遮挡”之规定。

2. “室内楼梯间为敞开式楼梯间”违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项之规定，同时违反了《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.3.2 条“人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定”之规定。

3. “联动测试火灾自动报警系统时非消防电源未切断，未设置消防用电设备末端自动切换装置”违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项之规定，同时违反了《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.6.3 条“未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备末端自动切换装置或已设置但不符合标准的规定或不能正常自动切换”之规定。

4. “室内消火栓未设置消防软管卷盘或轻便消防水龙”违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项之规定，同时违反了《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.4.3 条“未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用”之规定。

依据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 5.3.3 条 c) 款“人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所存在第 7 章规定的任意综合判定要素 4 条以上”之规定，综合判

定南充友爱康复医院有限公司西充分公司存在重大火灾隐患。

按照“谁主管，谁负责”原则，请你局依法加强监管，严格按照消防法律法规和技术规范要求，明确责任、措施、资金、时限、预案，督促隐患整改到位，于**2024年8月31**日前将隐患整改完毕。隐患整改完毕后，要以书面形式报县安全生产委员会办公室，县安全生产委员会将组织相关部门进行验收，验收合格方可销案，对到期未整改或验收不合格的，将追究相关负责人的责任。

西充县安全生产委员会办公室

2024年2月6日

(联系人：马 洁 电话：15228150418)