

南充市顺庆区民政局文件

南顺民发〔2024〕17号

南充市顺庆区民政局 关于开展全区养老机构安全生产督查工作的 通 知

局机关各股（室）、局属各单位：

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，认真落实省、市、区关于安全生产决策部署和今冬明春安全工作推进电视电话会议精神，紧盯当前养老服务机构安全生产工作，进一步规范养老机构管理秩序，消除安全隐患，提高服务质量，坚决遏制较大及以上事故、减少一般事故的发生，切实抓好岁末年初安全生产工作，确保“春节”“两会”等重点时段安全稳定。现将有关事项通知如下。

一、指导思想

深入贯彻习近平总书记关于全面提升养老机构服务质量重要指示精神，以“强管理、固成效、建机制”为主要任务，坚持问题导向，进一步强化责任、规范管理、完善机制，进一步推进标准化、专业化建设，进一步发现整改问题，消除安全隐患，让入住老人生活得安心、静心、舒心。

二、时间安排

2024 年 1 月 29 日至 2 月 8 日

三、检查人员及分组

为进一步压紧压实指导督查责任，确保安全督导工作落实到位、不走过场，局党组决定由党组成员带队分 6 个组实行包干负责制，各自负责相应乡镇（街道）的养老机构安全督查（详见附件 1）。

四、检查形式和内容

采取“拉网式、全覆盖”的方式进行实地检查、调阅资料、座谈了解，重点检查养老机构消防安全管理、食品安全管理、设施设备配备、燃气安全管理情况等 4 类共 25 项内容（详见附件 2）。

五、工作要求

（一）要过细查找隐患。各检查组要按照全覆盖要求，对照“养老机构隐患排查整治清单”，逐项检查机构指标完成落实情况，每个机构均要汇总形成 1 份问题清单，并由受检机构法人和

检查组全体成员现场签字确认。

（二）要加强问题整改。检查期间，各检查组要第一时间向被检单位反馈检查情况，要对排查出的风险隐患和突出问题，列出清单、建立台账，定准对策措施及时整治纠正，做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”。需长期整改的项目，要长期监控、定期“回头看”，确保整改效果。检查结束后，各检查组要认真梳理共性问题和特殊个性问题，形成详细的检查情况总结（含总体情况、存在的问题、整改建议等内容随同表格清单一并交区民政局养老服务和儿童保障股）。

（三）要强化问责力度。各检查组要对责任不落实、整改不到位、管理不严格的养老机构将予以通报并责令改正；对因工作不落实、不到位、不负责任造成严重后果的养老机构，按照相关规定严肃处理。

附件：1. 顺庆养老机构安全生产督查分组表

2. 顺庆区养老机构安全隐患排查整治清单



附件 1

顺庆区养老机构安全生产督查分组表

组别	组长	组员	督查区域	备注
第一组	张彪	谭文生 周家豪	华凤街道（仁爱养老院、五福养老中心、福运老年公寓、亲情壹號养老园区、格瑞尔老年公寓万景台） 舞凤街道（福海老年公寓、三合养老服务中心、颐馨失能医养中心） 新复乡（同仁敬老院、新复敬老院、回龙养老中心）	
第二组	邓斌豪	蒋曦 马椿淋	荆溪街道（荆溪敬老院） 搬罾街道（搬罾敬老院、格瑞尔老年公寓果乐园、福林老人公寓、民意养老中心） 西城街道（颐福养老中心、福寿康宁养老中心、解放街日间照料站）	
第三组	赵红碧	陈聪 何晓东	李家镇（爱老疗养院、辉景敬老院、民欣敬老院、李家敬老院） 双桥镇（双桥敬老院、龙桂敬老院）	
第四组	魏晓红	王薇薇 赵家跃	金台镇（大林敬老院） 芦溪镇（芦溪敬老院、梵殿敬老院、灯台敬老院、顺河敬老院） 中城街道（平城街社区养老服务中心）	
第五组	杜四	陈宇龙 舒予川	西山街道（康利老年公寓、西山老年公寓、林海老年公寓、仁寿敬老院、乐龄苑老年公寓、老顽童养老中心、玉屏夕阳红老年公寓、玉屏养老中心、栖华老年公寓、万卷楼养老中心、福来居老年公寓、蕙馨楼养老服务有限公司）	
第六组	唐彬杰	陈勇 吴红刚	和平路街道（民心安宁康养中心、友谊养老服务中心、百姓康复养老中心、亲情树老年公寓） 北城街道（爱心老年公寓、正阳养老中心） 共兴镇（共兴敬老院、慈孝养老共兴片区、鑫心养老院） 濛溪街道（福顺康养中心、慈孝养老濛溪片区）	

附件 2

顺庆区养老机构安全隐患排查整治清单

序号	属性	指标内容	检查细则	存在问题
1	消防安全 管理情况	制定消防安全管理制度、预警机制及应急预案。	查阅资料，逐一核对;如果没有特种设备，则不对特种设备管理做要求。	
2		人员住宿和主要活动场所严禁使用易燃可燃装饰装修材料，严禁采用夹芯材料燃烧性能低于 A 级的彩钢板搭建有人居住或者活动的建筑。	按标准实地检查，发现有 1 处，即为不符合。	
3		对不需要设置自动消防系统的建筑，应当加强物防、技防措施，在人员住宿和主要活动场所安装独立式感烟火灾探测报警器和简易喷淋装置，配备应急照明和灭火器材。	按标准实地检查，分别随机选取各类灭火器进行相应测试;设置自动消防系统的养老院则查看是否在相关场所对应设置相关设备;测试不合格或设置不规范为不符合。	
4		每月至少组织一次防火检查，每日防火巡查，夜间防火巡查不少于两次，并做好记录。	查看制度、现场查看记录、人员操作、询问相关人员防灭火基础知识。	
5		加强消防设施设备运行和维护保养，特别是设置自动消防设施的场所，每年至少全面检查一次，结合实际建立微型消防站或志愿消防队，参加区域联防组织，实行联防联治联控。	现场查看，查看制度、记录。	

序号	属性	指标内容	检查细则	存在问题
6		保持安全出口、疏散通道、消防车通道畅通，应急照明、安全疏散指示标志完好。保证常闭式防火门处于关闭状态。	现场查看，有 1 项未做到，不符合。	
7		制定消防演练、应急疏散和灭火预案，每半年至少演练一次。每半年至少开展一次消防安全教育培训活动。	现场查看，查看制度、记录。	
8		设立吸烟室，人员住宿和公共场所禁止吸烟，使用明火。	现场查看，重点核查室内有无明火痕迹。	
9		定期组织对电器产品及其线路、管路进行维护保养和检测，及时整改电气火灾隐患。	现场查看记录，线路符合消防部门规定技术标准。	
10		电动车、电动轮椅在养老服务机构室内充电和停放问题。	现场查看。	
11	食品安全管理情况	提供餐饮服务的养老院，应当依法取得《食品经营许可证》。	自主提供餐饮服务的，是否办理许可证，许可证是否合法有效;委托餐饮服务企业提供餐饮服务的，是否签订合法有效的委托协议，被委托企业是否具备资格。	
12		养老机构应当依法履行食品安全管理主体责任，落实食品安全管理各项制度。	查看食品安全制度建立、完善情况，供货者评价与退出制度、加工操作规程、从业人员健康检查记录、食品安全自查记录，从业人员食品安全培训、考核记录等。	

序号	属性	指标内容	检查细则	存在问题
13		配备专（兼）职食品安全管理人员情况，护理人员和食品加工人员健康管理情况。	配备专（兼）职食品安全管理人员，从业人员健康证明齐全有效,相关信息上墙公示。	
14		原料采购、贮存及质量检查。	进货查验、索证索票制度落实,冷冻（藏）设施运转正常，温度显示正常；散装食品标签标识合规;原料贮存离墙离地，食品感官性状正常，无超过保质期、腐败变质等异常情形;无禁止使用的原料及添加剂;废弃物存放及处置合规。	
15		卫生状况检查。	场所内无污染源，环境无霉斑、污垢、积油、积水等情形;加工用具及容器分开并有明显区分标识;食品原料、餐厨用具清洗分区，洗涤、消毒用品合规，操作规范;洗消后餐厨具保存规范；三防设施有效，有有害生物消杀记录。	
16		食品留样制度落实情况。	有专人管理、上锁，留样食品在专用冷藏留样柜中保存 48 小时以上，每个品种留样量不少于 125 克，留样食品容器上标注有食品名称、留样时间，留样品种与周食谱相符。	

序号	属性	指标内容	检查细则	存在问题
17	设施设备 配备情况	建立健全地震、水灾、台风、雨雪冰冻等自然灾害的预警和预案机制。	现场查看，查看制度。	
18		机构不设置在自然灾害易发、存在污染的地域。	现场查看。	
19		地质灾害排查情况，对照已登记造册的地质灾害隐患点，核实确认养老服务机构是否存在地灾隐患;存在的地灾隐患，是否逐一落实汛期巡查、监测预警和应急处置等防范整改措施。	现场查看，查看制度。	
20		老人居室设施设备状态完好。	床、椅、凳、柜、窗、开关、龙头等状态完好，无破损、无绑腿、无支脚、无垫砖等。	
21	燃气安全 管理情况	燃气安全应符合国家相关规定，设置可燃气体报警装置。	重点核查厨房和浴室，保证有使用设施的地区都必须有相应报警装置,且符合相应行业技术标准。	
22		定期维护保养燃气设施设备。	查看记录。	
23		燃气设施使用正确，无私自拆、移、改动燃气装置，无私自使用燃气热水器、取暖器和其他燃气器具等。	现场查看，如有 1 处，本项不符合。	

序号	属性	指标内容	检查细则	存在问题
24		燃气设施清洁干净卫生，周围无可燃物品和其他杂物堆放。	现场查看。	
25		购置、使用和更换电梯、锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道等特种设备设施安全，应符合相关行业规定。	现场查看，特种设备应符合行业技术标准，有年度检验报告，配备专业操作人员。	
检查组签字： 被检查机构负责人签字：				