

南充市顺庆区教育科技和体育局

南充市顺庆区教育科技和体育局 关于开展全区教科体系统消防安全工作 督导检查的通知

区属各学校、校外培训机构:

2024年1月19日,河南南阳一学校发生火灾,造成重大人员伤亡。为深刻吸取事故教训,根据市教体局工作要求,决定在全区教科体系统开展消防安全工作督导检查。现就有关事项通知如下。

一、督导范围

区属各级各类学校、校外培训机构、体育场馆

二、督导时间

即日起至2月1日

三、督导重点

(一)督导检查各校宣传贯彻党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府关于校园安全稳定工作的部署落实情况,包括会议、文件传达学习,贯彻落实细化措施等情况;

(二)督导检查各校安全责任落实情况,包括“一把手”研究

部署安全、班子成员抓安全，具体岗位人员工作落实情况；

(三)督导检查全区各级各类学校校舍、校外培训机构、体育场馆等消防安全隐患常态化排查整治情况，包括问题台账、整治措施、整治成效等情况；

(四)督导检查各校安全体系建设情况，包括领导机构、工作体系、追责问责等情况；

(五)督导检查各学校是否执行中小学作息时间管理要求。

四、督查方式

(一)学校自查：各学校根据《关于开展校园消防安全隐患排查的紧急通知》要求，立即安排专人开展自查工作，并将排查情况及时上报。

(二)全覆盖检查：驻点责任人在包片领导指导下，到校对学校开展全覆盖督导检查。

(三)重点抽查：区教科体局信访和安全管理股联合区消防救援大队，对重点学校进行抽查。

五、工作要求

(一)高度重视，精心组织。各学校、校外培训机构要充分认识开展校园消防安全隐患排查的重要意义，切实加强组织领导，明确责任分工，确保排查整治工作落到实处。

(二)立查立改，消除隐患。各学校对排查中发现的问题，要立即采取有效措施进行整改，暂时无法整改的要制定具体整改计划，明确整改期限和责任人，并加强监控。

(三) 加强宣传，提高意识。各学校要通过多种形式广泛宣传消防安全知识，增强师生的消防安全意识和自我保护能力，形成良好的消防安全氛围。

附件：消防安全隐患排查清单

南充市顺庆区教育科技和体育局

2024年1月23日



附件

消防安全隐患排查清单

检查学校（盖章）：

检查时间：

类别	检查内容	检查结果	备注
机制建设	是否成立消防安全相应的组织机构，是否明确校级领导负责；		
	是否完善各类制度，是否明确责任分工；		
	是否将消防安全隐患排查纳入年度安全工作计划；		
	是否制定消防安全应急预案；		
	是否定期开展应急疏散演练；是否开展相关培训；		
	是否多形式开展消防安全教育；		
设施设备	消防设施设备是否齐全，是否能正常使用；		
	消防栓是否有水，灭火器是否在有效使用期内，状态是否正常；		
	消防应急灯、带电疏散指示牌、应急疏散示意图布局是否合理；		
重点场所	宿舍	是否配足配齐专职宿管员，是否落实 24 小时值守制度；是否对宿管员和住校生进行应急培训；	
		用电是否存在私拉乱接现象；是否使用大功率电器；电线布局是否规范；	
		是否配齐消防器材，消防通道是否 24 小时保持畅通；	
		是否存在大通铺现象；	
	食堂	是否规范合理布局电线线路，是否定期进行检查；	
		燃气灶具点火器是否更换为金属管；	
		灶具阀门在未使用状态时是否全部关闭；	

		抽油烟机是否每月清洗，并做好清洗记录；		
		是否规范合理布局燃气管道，是否定期进行检查，是否按要求安装燃气报警器；		
		是否配齐灭火器材（灭火器、灭火毯等），是否定期清洗排烟、排油设施；		
	办公区/教学区	教师办公室用电是否存在私拉乱接现象；		
		办公室内电器设备是否完好；		
		是否有大功率电器规范使用记录；		
		教室内电器设备是否完好；		
	图书室	图书室管理制度是否明确消防安全责任人；		
		是否专人管理，消防器材是否配齐；		
	功能室/实验室	实验室管理制度是否完善并明确消防责任人；		
		是否试行专人管理，消防器材是否配齐；		
		易燃易爆等危险品是否按要求规范保存；		
	车库/车棚	是否对充电区域进行安全巡查；		
		充电区域是否明确合理的充电时间段，并有有效的管理措施；		
		居住区域内是否违规设置集中充电区域；		
保管室/杂物间	物品摆放是否规范合理，会不会影响消防救援行动；			
	电线布局是否规范、完好，有没有漏电引火的风险；			
体育场馆	消防安全管理制度是否完善并上墙，是否明确责任人；			
	消防器材是否配齐并进行定期巡查；			
配电房	是否明确巡查责任人，是否定期安排专业检查；			
说明：如在检查中发现问题，请在“备注”栏补充说明。				